

番禺区第七人民医院旧住院楼、门急诊楼改造项目-医用 纯水工程、直饮水工程（第三次）澄清文件

一、 项目基本情况

项采购项目编号：TC24108-2

项目名称：番禺区第七人民医院旧住院楼、门急诊楼改造项目-医用纯水工程、直饮水工程（第三次）

公告日期：2025 年 1 月 28 日

二、 更正信息：

更正事项：采购文件

更正原因：修改采购需求内容，延长开标时间。

更正内容：

1、原投标登记和获取采购文件开始及截止时间：2025 年 1 月 28 日起至 2025 年 2 月 16 日期间(上午 9:00 时-12:00 时和下午 2:30 时-5:30 时，节假日除外)；更正为 2025 年 1 月 28 日起至 2025 年 2 月 27 日期间(上午 9:00 时-12:00 时和下午 2:30 时-5:30 时，节假日除外)。

2、原提交投标文件截止时间：2025 年 2 月 17 日 8 时 30 分至 2025 年 2 月 17 日 9 时 00 分；更正为提交投标文件截止时间：2025 年 2 月 28 日 8 时 30 分至 2025 年 2 月 28 日 9 时 00 分。

3、原开标时间：2025 年 2 月 17 日 9 时 00 分，更正为开标时间：2025 年 2 月 28 日 9 时 00 分。

4、原技术要求第 3.11.6、3.13.6、4.5.1、4.6.1 序号内容修改

原文：

序号	重要性	技术/服务内容	技术/服务要求标准	是否要求证明材料
3.11.6		3. 医用纯水系统设备--- (11) 一级反渗透装置	反渗透膜稳定脱盐率≥ 97%。	



3.13.6		3. 医用纯水系 统设备—— (13) 二级反 渗透装置	反渗透膜稳定脱盐率 $\geq$ 97%。	
4.5.1	▲	4. 医用纯水系 统机房外输送 管网——(5) UPVC 管 2	卫生级 UPVC, 符合 GB/T 4219.1-2008 标准, 连接方 式: 胶粘, 规格: DN32。	第三方检测报 告
4.6.1	▲	4. 医用纯水系 统机房外输送 管网——(6) UPVC 管 3	卫生级 UPVC, 符合 GB/T 4219.1-2008 标准, 连接方 式: 胶粘, 规格: DN32	第三方检测报 告

更正为:

序号	重要性	技术/服务内 容	技术/服务要求标准	是否要求证明 材料
3.11.6		3. 医用纯水系 统设备—— (11) 一级反 渗透装置	反渗透膜稳定脱盐率 $>$ 97.5%。	
3.13.6		3. 医用纯水系 统设备—— (13) 二级反 渗透装置	反渗透膜稳定脱盐率 $>$ 97.5%。	
4.5.1	▲	4. 医用纯水系 统机房外输送 管网——(5) UPVC 管 2	卫生级 UPVC, 符合 GB/T 4219.1-2008 标准, 连接方 式: 胶粘, 规格: DN25。	第三方检测报 告
4.6.1	▲	4. 医用纯水系	卫生级 UPVC, 符合 GB/T	第三方检测报



		统机房外输送 管网——(6) UPVC 管 3	4219.1-2008 标准, 连接方 式: 胶粘, 规格: DN15	告
--	--	-------------------------------	--	---

其他内容不变

更正日期: 2025 年 2 月 12 日

三、 其他补充事项

1 澄清文件为原采购文件不可分割的部分, 原采购文件相应条款与本公告有不一致之处, 以本澄清文件为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件, 本公告发布, 视同书面通知所有潜在供应商。

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 广州市番禺区第七人民医院
地址: 广州市番禺区石楼镇人民路 149 号
联系方式: 020-34858891

2. 采购代理机构信息

名称: 广州市百业建设顾问有限公司
地址: 广州市番禺区市桥街道西城路 27 号
联系方式: 020-66851218-8111

3. 项目联系方式

项目联系人: 陈工
电话: 020-66851218-8111

采购人: 广州市番禺区第七人民医院
日期: 2025 年 2 月 12 日

